

Finanzverwaltung
Sachbearbeiter: Herr Marcus Eckert

Beschlussvorlage

Abt. 2/035/2016/4

Gremium / Ausschuss	Termin	Behandlung
Gemeinderat	12.12.2017	öffentlich

Top Nr. 11

**Neubauprojekt "Heilmannstr. 53/55";
Änderung der Be- und Entlüftungsplanung**

Anlagen:

2017-09-26 GR TOP 4 Heilmannstr. 53-55
2017-12-07 Nachtrag zur Einschätzung Abt. Umwelt zur Lüftungsanlage Heilmannstr. 53/55
Baubeschreibung Stand 08/2017 - nur digital

Beschlussvorschlag:

Ziff. 3 des Beschlusses zu TOP 4 der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26.09.2017 wird aufgehoben.

Die Lufttechnische Anlage wird in der Variante 1 entsprechend der Baubeschreibung vom 08.06.2017 modifiziert 08/2017 Ziff. 7 (S. 2 und Anhang 1, S. 10) ausgeführt.

Begründung:

Entsprechend des beigelegten Beschlussbuchauszugs zur Sitzung vom 26.09.2017 sollten für die Be- und Entlüftung die Varianten 3 und 4, die jeweils mit Mehrkosten von ca. 45 kEUR verbunden sind, weiterverfolgt werden.

Auf Grund neuerer Erkenntnisse, s. Stellungnahme der Abt. Umwelt, soll nun jedoch die ursprüngliche Variante 1 „feuchtegeführtes Abluftsystem mit zentralem Lüftungsgerät“ umgesetzt werden.



Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin