






Transformator
Türlichte 1,35 m hoch
0,77 m breit

SF6-Anlage
Türlichte 1,59 m hoch
2,08 m breit



Baustrom-
durchfuhr-
ung




Rückseite

Lichter Mindestabstand zu Nachbargebäude = 10 cm
Gewindebuchse RD16x28

Niederspannung

Türlichte 1,59 m hoch
2,08 m breit



Dachanstrich

Strukturputz

Sockelanstrich

Beton
ohne
Bitumen-
anstrich

Festlutter
Mauerlichte 1,52m hoch
0,93m breit

RD36x70





Aussparung 218x25

Maßstab 1 : 50
Alle Maße in cm


Kompaktübergabestation Typ 3124
(max. 1000 kVA)
C-Profil und Details
Firma Betonbau

e-on Bayern




Zweites C-Profil 36/20 aufgeschraubt.
Befestigung mit Innesschraube.
Schrauben deren Köpfe im C-Profil
verschwinden.

B-B 90°




Rohrdurchführung
Führ. Longiputz
Typ EK 194



Befestigung
SF6-Anlage

Alle L-Profile 36mmx20mm
Alle Angaben in cm

Hinweis: Es ist die Zufahrt für den LKW
und den Kran zu berücksichtigen!



Umgriffsflächenangaben für TH Typ 3124

